



Администрация Новоржевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2026 № 424
г. Новоржев

Об утверждении Положения «О
порядке списания (снятия с учета)
источников наружного
противопожарного водоснабжения
на территории Новоржевского
муниципального округа

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», с целью прекращения использования источников противопожарного водоснабжения, дальнейшее содержание которых является нецелесообразным или невозможным, а также в целях повышения уровня пожарной безопасности на территории Печорского муниципального округа, Администрация Новоржевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке списания (снятия с учёта) муниципальных и объектовых источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоржевского муниципального округа согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по списанию муниципальных и объектовых источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоржевского муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) и разместить на официальном сайте Администрации Новоржевского

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (novorzhev.gosuslugi.ru).

5. Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы Администрации Новоржевского муниципального округа по ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуры, градостроительства, транспорта и связи .

Глава Новоржевского муниципального округа

Л.М. Трифонова

Верно:

И.о. Управляющего делами Администрации
Новоржевского муниципального округа



Е.А. Тимофеева

**Положение
о порядке списания (снятия с учёта) муниципальных и объектовых
источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Новоржевского муниципального округа.**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке списания (снятия с учёта) муниципальных и объектовых источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоржевского муниципального округа (далее – Положение) разработано в целях обеспечения единого порядка списания (снятия с учёта) источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Новоржевского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом № 225 МЧС России от 30 марта 2020 года, СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 27 июля 2020 года №559.

2. Настоящее Положение распространяется на источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации), находящиеся в муниципальной собственности и закреплённые за предприятиями, учреждениями, организациями.

3. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты могут быть списаны (сняты с учёта) по следующим основаниям:

1) пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, расположенные на территории, где нет жилых и производственных зданий, строений;

2) содержание пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов экономически нецелесообразно в связи с прекращением деятельности предприятий, учреждений, организаций, на территории которых расположены данные

пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты;

3) пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты находятся в состоянии технической неисправности и не подлежат восстановлению и ремонту;

4) пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, которые доработали свои нормативные сроки, и пришли в негодность.

4. Если пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, находящиеся в состоянии технической неисправности и не подлежащие восстановлению и ремонту, расположены вблизи жилых и производственных зданий, строений, то данные пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты должны быть списаны (сняты с учёта) только после замены на новые.

5. Если пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, доработавшие свои нормативные сроки и пришедшие в негодность, расположены вблизи жилых и производственных зданий, строений, то данные пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты должны быть списаны (сняты с учёта) только после замены на новые.

6. Пожарные гидранты, пожарные водоёмы, противопожарные резервуары, водные объекты, доработавшие свои нормативные сроки, но еще работоспособные, списанию (снятию с учёта) не подлежат.

2. Порядок списания (снятия с учёта)

7. Для определения непригодности пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарные резервуаров, водных объектов к дальнейшему использованию, невозможности, неэффективности и экономической нецелесообразности их восстановления, а также для оформления документации на списание (снятие с учёта) данных пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарные резервуары, водные объекты создаётся постоянно действующая комиссия в составе:

- 1) председатель комиссии;
- 2) представителя обслуживающего/эксплуатирующего предприятия, учреждения, организации;
- 3) представителя ПЧ № 18 г. Новоржев ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»;
- 4) должностных лиц Администрации Новоржевского муниципального округа.

Для участия в работе комиссии могут привлекаться в установленном порядке должностные лица и представители государственных, общественных и иных организаций (по согласованию с их руководителями).

8. Комиссия создается по инициативе одного из её участников. При этом, данный участник комиссии должен направить соответствующие уведомления в адрес других участников комиссии.

9. В компетенцию комиссии входит:

1) контроль за изменением дислокации размещения пожарных гидрантов, пожарных водоемов, противопожарные резервуары, водные объекты, в том числе непосредственный осмотр пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта, подлежащего списанию (снятию с учёта);

2) установление конкретных причин списания (снятия с учёта) пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов (расположение пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов на территории, где нет жилых и производственных зданий, техническая неисправность, истечение нормативных сроков и т.д.);

3) сбор и анализ информации о техническом состоянии пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов расположенных на территории Новоржевского муниципального округа;

4) разработка и подача в установленном порядке предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в области пожарной безопасности;

5) составление актов списания (снятия с учёта) пожарных гидрантов, пожарных водоёмов, противопожарных резервуаров, водных объектов.

10. Комиссия имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органа местного самоуправления, государственных, общественных и иных организаций и должностных лиц информацию, документы, материалы, необходимые для деятельности комиссии;

2) привлекать в установленном порядке должностных лиц, специалистов органа местного самоуправления и организаций (по согласованию с их руководителями) для участия в работе комиссии;

3) вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию комиссии вопросам, требующим решения органа местного самоуправления.

11. Результаты принятого комиссией решения оформляются Актом списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта согласно Приложению к настоящему Положению.

12. В Акте списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта указываются следующие данные: номер, адрес, координаты пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта и причины его списания (снятия с учёта).

13. Акт списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта должен быть согласован с начальником ПЧ № 18 г. Новоржев ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» и утверждён председателем комиссии.

14. Акт списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта составляется комиссией в пяти экземплярах. Экземпляры Акта списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта направляются комиссией:

- 1) обслуживающему/эксплуатирующему предприятию, учреждению, организации;
- 2) ПЧ № 18 г. Новоржев ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС»;
- 3) отдел имущественных, земельных отношений и муниципального контроля Администрации Новоржевского муниципального округа;
- 4) Управление по работе с территориями Администрации Новоржевского муниципального округа;
- 5) отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации Новоржевского муниципального округа.

15. Пожарный гидрант, пожарный водоём, противопожарный резервуар, водный объект считается списанным (снятым с учёта) после утверждения председателем комиссии, Акта списания (снятия с учёта) данного пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта.

16. Разборка и демонтаж пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта на сетях наружного водопровода разрешается только после утверждения акта списания (снятия с учёта) данного пожарного гидранта, пожарного водоёма. Разборка и демонтаж пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта до утверждения акта его списания (снятия с учёта) не допускается.

17. Разборка и демонтаж пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта на сетях наружного водопровода осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые ранее отвечали за обеспечение исправного технического состояния и ремонт данного пожарного гидранта, пожарного водоёма, противопожарного резервуара, водного объекта.

18. После списания (снятия с учёта) пожарного гидранта, пожарного противопожарного резервуара, водного объекта в Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, который, ведётся Управлением по работе с территориями Администрации Новоржевского муниципального округа, вносятся соответствующие коррективы.

Приложение
к Положению «О порядке списания (снятия с учёта)
муниципальных и объектовых источников наружного
противопожарного водоснабжения на территории
Новоржевского муниципального округа.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПЧ № 18 ГКУ ПО «Управление
ОД в ЧС»

подпись

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

подпись

АКТ
списания (снятия с учета) пожарного гидранта,
пожарного водоема, противопожарного резервуара, водного объекта

«__» _____ 20__ г.

г. Новоржев

Комиссия в составе:

Председателя комиссии _____

Члены комиссии:

Представитель эксплуатирующей организации:

Составили настоящий акт в том, что списывается _____

пожарный гидрант, пожарный водоем

установленный по адресу: _____

имеющий следующие координаты: _____

Причины списания: _____

Подписи комиссии: _____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение 2
к постановлению Администрации
Новоржевского муниципального округа
от 27.04.2026 № 424

СОСТАВ

**постоянно действующей комиссии по списанию муниципальных и
объектовых источников наружного противопожарного водоснабжения
на территории Новоржевского муниципального округа**

Тимофеев Д.А.	Заместитель Главы Администрации округа, председатель комиссии, Председатель комиссии
Члены комиссии:	
Васильева О.А.	Глава территориального управления Администрации Новоржевского муниципального округа, заместитель Председателя комиссии
Киселев В.Е.	Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС Администрации Новоржевского муниципального округа, секретарь комиссии
	Представитель ПЧ № 18 ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» (по согласованию)
	Представитель организации на территории, которой расположен источник противопожарного водоснабжения (по согласованию)